효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호	: 122140220
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 하이젠모터(주)
업 체 대 표 번 호	: 609-81-79792
모 델 명	: P-175HP-4P
효 율 등 급	**: 최저소비효율기준(IE3) 만족**
평균전부하효율(%)	: 96.3
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 132
1시간 소비전력량(Wh)	: 137,072
연간소비전력량(kWh)	: 672,475.232
연간에너지비용(원)	: 51,781,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을 확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의 책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기 바랍니다.

2016년03월31일

한국에너지공단 이 사 장

한국에너지공단이사장의인

우)16842 경기도 용인시 수지구 포은대로 388 (풍덕천2동 1157번지)