제 2009-095호

KGS
Korea Gas Safety Corporation

안 전 인 증 서

사 업 장 명 : 하이젠모터(주)
소 재 지 : 경남 창원시 성산동 74-5번지

위 사업장에서 제조하는 아래 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의 4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 허가 합니다.

품 목 : 삼상유도전동기
형 식 : D280P4-19
정 격 : 75kW, 4P, 440V, 60Hz, F종, 119.5A, 연속
방폭기호 : Ex d IIB T4 IP54
인증번호 : 09-GA2BO-0095
인증기준 : 산업안전보건법 제34조
인증조건 : 동일형식일람표 참조

2010년 3월 12일

한국가스안전공사 사장