



제2016-025299-01호

안전인증서

하이젠모터(주)

경남 창원시 성산구 공단로 473번길 57

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Ex d motor

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

DC3D 132S(Ex d IIC T5/T6) / 16-KA2BO-0333X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경남 창원시 성산구 공단로 473번길 57'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 내압방폭형 전기모터임.
- 정격: 200 Vac ~ 690 Vac, 50/60 Hz, 1.8 kW ~ 11 kW
- 사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·관련 ATEX 인증서(DNV 11 ATEX 99645X) 3쪽 17항 Special Conditions for Safe Use 참조

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 ATEX 인증서(DNV 11 ATEX 99645X)와 함께 사용

2016 년 6 월 13 일

한국산업기술시험원장

